



# 動力・電灯分電盤図

設備名 種類番号	回路番号	容量 (VA)	遮断器 の種類	遮断器 定格	備考
1LM-4 主幹					参考寸法 1,800 <sup>B</sup> x 300 <sup>D</sup> x 2,885 <sup>H</sup>
キュービクル ヨリ L3 1φ-3W 200-100V CV150口					
225/125 100V (15.85 KVA)					
CVT 100口					
1LM-6					
オートリフター 本体制御部 スペース要					
換気ファン スイッチ3組 組込					
キュービクル ヨリ P2 3φ 200V CVT200口					
400/350 3φ 200V (55.5 KW)					
キュービクル ヨリ P3 3φ 200V CVT200口					
400/250 3φ 200V (49.34 KW)					
1	8.0	E 3P 50/50	食缶前処理機		
2	14.0	E 3P 100/100	システム食缶洗浄機		
ヨビ	1.0	E 3P 50/20			
4	30.72	E 3P 225/200	自動食器洗浄機		
ヨビ	1.0	E 3P 50/20			
ヨビ	1.0	E 3P 50/20			
5	15.15	E 3P 100/100	コンテナコンベア		
6	7.5	E 3P 100/100	トラックイン蒸気式保管庫		
7	10.5	E 3P 100/100	トラックイン蒸気式保管庫		
8	9.0	E 3P 50/100	トラックイン蒸気式保管庫		
9	2.71	E 3P 50/20	脱水器		
10	0.48	E 3P 50/20	エアーカーテン		
11	2.0	E 3P 50/20	洗面室西コンセント		
ヨビ	1.0	E 3P 50/20			
ヨビ	1.0	E 3P 50/20			

設備名 種類番号	回路番号	容量 (VA)	遮断器 の種類	遮断器 定格	備考
1LM-5 主幹					
1LM-6 ヨリ 1φ-3W 200-100V CVT60口					
100/100 100V (10.89 KVA)					
1LM-6 ヨリ 1φ-3W 200-100V CVT60口					
換気ファン スイッチ4組 組込					
キュービクル ヨリ P4 3φ 200V CVT100口					
225/225 3φ 200V (39.12 KW)					
1	0.16	E			
2	0.68	E			
3	0.4	E			
4	0.53	E			
5	7.6	E			
6	1.55	E			
7	1.55	E			
8	1.55	E			
9	1.55	E			
10	1.55	E			
11	1.55	E			
12	1.55	E			
13	1.55	E			
14	9.0	E			
15	3.15	E			
F1	1.6	E			
F2	1.6	E			
ヨビ	1.0	E			
ヨビ	1.0	E			

- 寸法  
50<sup>B</sup> x 300<sup>D</sup> x 2,885<sup>H</sup>
- 、焼物コーナ
- 室 南、消毒室
- 物室
- 室 東水銀灯
- 室 中水銀灯
- 室 西水銀灯
- コントランス
- ーシャワー
- 物室エアコン
- トリフター
- 物、焼き物 1
- 物、焼き物 2
- トスターマーカー
- 室東専用
- ドカッター、手洗
- 室西
- 室北、消毒室
- 物室西
- 物室東
- ーハンカチ 西
- ーハンカチ 東
- 室 オートドア
- ート設備庫
- ート設備庫
- 冷庫庫
- 庫
- ドスライサー
- ドスライサー
- の目切
- ンヤ、食器洗浄機、コンベア
- ーフォースオープン、コンベア
- ンヤ機、クーリングタワー
- ご成割き

☆



# 給水管・排水管 縮尺1/60

