

原水基準項目検査結果

採水地点		滝の宮送水場	清住送水場	吉岡送水場	新山根送水場
種別		原水	原水	原水	原水
水温	℃	19.3	18.8	16.7	16.5
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0
大腸菌	(100mL中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	2.1	1.5	1.8	0.9
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.002	0.002	0.006	0.002
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.003	0.001未満	0.002	0.002
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.0	5.4	4.1	2.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	(mg/L)	5.5	5.3	3.9	2.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	52	52	42	30
蒸発残留物	(mg/L)	125	69	86	56
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオソシン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満
pH値		6.5	6.4	6.7	6.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	0	0	0	0