

令和2年度

採水地点 大生院公民館【給水栓】

採水年月日		4月20日	5月25日	6月22日	7月27日	8月17日	9月28日	10月26日	11月24日	12月14日	1月25日	2月24日	3月15日	最大値	最小値	平均値
時刻		10:55	10:46	10:54	11:03	10:45	11:07	11:05	10:35	10:30	11:00	10:55	10:48			
天候	前日	くもり	晴	くもり	くもり	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴			
	当日	くもり	晴	晴	くもり	晴	晴	晴	晴	くもり	晴	晴	晴			
気	温 (°C)	17.8	25.2	25.1	28.3	30.8	25.2	22.1	19.6	10.9	16.4	11.8	19.3			
水	温 (°C)	15.9	20.8	23.4	23.1	27.9	22.3	19.1	17.6	12.8	11.5	13.6	12.3			
一	般 細 菌 (1ml中)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
大	腸 菌 (100ml中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物 (mg/l)	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	1.7			1.7			1.8			1.4			1.8	1.4	1.6
	フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物 (mg/l)	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素 (mg/l)	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン (mg/l)	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス (mg/l)	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン (mg/l)	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	トリクロロエチレン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸(H20年度追加分) (mg/l)	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満
	臭素酸 (mg/l)	0.001未満			0.001			0.001			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン (mg/l)	0.001			0.001未満			0.004			0.001未満			0.004	0.001未満	0.002未満
	トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブロモホルム (mg/l)	0.001			0.001			0.003			0.001未満			0.003	0.001未満	0.002未満
	ホルムアルデヒド (mg/l)	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜鉛及びその化合物 (mg/l)	0.012			0.007			0.006			0.005			0.012	0.005	0.008
	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉄及びその化合物 (mg/l)	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物 (mg/l)	0.012			0.006			0.006			0.005未満			0.012	0.005未満	0.007未満
	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	5.4			6.0			6.0			4.6			6.0	4.6	5.5
	マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	塩化物イオン (mg/l)	4.8	4.6	4.5	4.8	4.8	4.7	4.7	4.5	4.3	4.4	4.5	4.6	4.8	4.3	4.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	45			49			52			40			52	40	46
	蒸発残留物 (mg/l)	64			70			68			80			80	64	70
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジエオスミン (mg/l)	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類 (mg/l)	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
p	H 値	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満
	濁	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満
	残留塩素 (mg/l)	0.17	0.15	0.15	0.14	0.16	0.20	0.21	0.16	0.16	0.16	0.13	0.17	0.21	0.13	0.16