

質問事項に対する回答書

工事名： 水建改第 16 号 金子山配水池耐震補強外工事

No.	質問事項	回答
1	配水池劣化補修工(断面修復工)の設計厚みが明記されていないので教えて頂けないでしょうか。	劣化が深部方向にどれだけ進行しているかが不明であるため、積算にあたってはコンクリート表面より 5cm と仮定しています。