

質問事項に対する回答書

工事名： 水源改第 3 号 金子山 1 号配水池内部防水工事

No.	質 問 事 項	回 答
1	設計書及び図面に記載のあるエアタイト J-1 工法につきまして同等以上の材料で構いませんか？	同等以上であれば材料の変更は可能となります。 ただし、日本水道協会規格に適合していることとなります。