

質 問 回 答 書

工事名：築第 5 4 号 愛媛東予東部消防指令センター整備工事

番号	資料名 (仕様書・実施説明書)	ページ	項番名・仕様本文内容	質問内容	回答
1	特記仕様書	151	(6) 車庫シャッター連携 イ 連携内容 既設のシャッター制御装置のインターフェースに合わせて指令システムからの信号を接続すること。	接点での連携を想定しておりますが相違はありませんでしょうか。	お見込みの通りです。
2	特記仕様書	152	(7) 照明点灯連携 イ 連携内容 既設の照明制御装置のインターフェースに合わせて指令システムからの信号を接続すること。	接点での連携を想定しておりますが相違はありませんでしょうか。	お見込みの通りです。
3	特記仕様書	150	(4) 愛媛県医療情報システム連携 令和 8 年度に更新が予定されている愛媛県医療情報システムに対して、指令システムとの連携ができること。また、連携に関しては当該システムの受託業者から必要な情報を共有するものとする。	システム連携において、県医療情報システムは本調達以降に整備されることから、受託業者様との調整費用等は別事業で実施されとの認識です。相違ありませんでしょうか。 ※作業範囲が現段階で不透明であるため見積が困難です	既設システムの通り、病院情報（空床情報、当番医情報）については連携が必要です。なお、調整費用等は本事業に含み、作業範囲等については協議により決定します。
4	特記仕様書	8	1 8 データ整備及び既設データ入力	新指令システムにおいて、既設データ移行が必要なデータ種類を教えてください。	既設データの種類については、全件数を対象として想定していますが、詳細情報については受託業者に対して情報開示します。
5	特記仕様書	150	(1) 防災情報システム連携	連携インタフェースの情報が記載されておりませんため、見積が困難です。連携インターフェイス仕様の開示をお願いします。	インターフェースについては、既設システムと同様にゲートウェイ経由LANにて接続することを想定しています。
6	特記仕様書	151	(5) ホームページ連携	連携インタフェースの情報が記載されておりませんため、見積が困難です。連携インターフェイス仕様の開示をお願いします。	特記仕様書の通りです。（ASP事業者へ電子メールを送信するものとします。）
7	特記仕様書	44	(2) 自動出動指定装置 ア 機能 (ウ) 災害地点決定処理 d 目標物検索(h) 発信地照会	「⑤対象となる小字住所を発信地連動した際に自動的に大字住所へ変換した形で地図位置を特定可能とすること。」とありますが、具体的な住所の例をご教示ください。	西条市の例として、西条市荒川甲、荒川乙、荒川丙等が存在します。

質 問 回 答 書

工事名：築第 5 4 号 愛媛東予東部消防指令センター整備工事

番号	資料名 (仕様書・実施説明書)	ページ	項番名・仕様本文内容	質問内容	回答
8	特記仕様書	44	(2) 自動出動指定装置 ア 機能 (ウ) 災害地点決定処理 d 目標物検索(i) 付近情報表示	記載されている以下の情報の入力元を教えてください。なおOAシステムの以下のデータなどが対象の場合は、本システム受注業者が開示する連携フォーマットに合わせて、OAシステム受注業者がデータの出力を行うと想定しています。 認識に相違がある場合は連携インタフェースを開示ください。 ・ 指令目標物 (方位、距離) ・ 防火対象物、危険物施設、要支援者情報	指令目標物については、地図保守入力端末から入力となり、防火対象物、危険物施設、要支援者情報については消防業務システムからの入力となります。 消防業務システムとの連携についてはお見込みの通りです。
9	特記仕様書	45	災害出動隊の編成 a 出動隊の編成処理 (e)	「道路ネットワークデータ・複数インターチェンジ対応として、入路を限定しない出動計画の設定を行うことができること。」とありますが、当社の理解としては、側道等からの支援や反対車線からの進入も加味した出動隊編成の機能を想定します。相違があれば実現するための用途・目的を教えてください。	お見込みの通りです。
10	特記仕様書	47115	出動指令 b 1 3 出動表示盤用起動装置	「出動指令送出の際に、災害区分ごとに指令トーンや送出範囲、出動灯連動等の制御設定を行うことができること。」とありますが、出動灯についての記載は他に出てきません。誤記との理解で相違ないでしょうか。また、115頁の出動表示盤用起動装置との関連はない（移設対応のみ）と理解しておりますが、相違ないでしょうか。	出動灯については既設流用の予定で、特記仕様の通り、起動装置は指定の場所へ移設することとします。指令連動しているものについては既設同様とします。
11	特記仕様書	49	事案管理処理 m	「事案終了時に指令記録（部隊運用記録・救急活動記録）をプリンタ出力することができること。」とありますが、部隊運用記録について具体的な帳票イメージをご教示ください。	119番通報の受付から事案終了に至るまでの時系列データや、各車両・部隊の動態を記録した帳票であり、メーカーの標準様式を想定しています。

質 問 回 答 書

工事名：築第 5 4 号 愛媛東予東部消防指令センター整備工事

番号	資料名 (仕様書・実施説明書)	ページ	項番号・仕様本文内容	質問内容	回答
12	特記仕様書	50	事案管制 k	「消防業務システム側で入力された搬送者情報を自動出動ディスプレイに取り込めること。」とあります。消防業務システムの調達が本調達以降であることから、指令システムの受注者が開示するデータフォーマットに合わせて消防業務システム受注者がデータを出力する方式を想定していますが相違ないでしょうか。 方式に認識の齟齬がある場合、想定する消防業務システムとの連携方式およびインタフェースの開示をお願いします。	お見込みの通りです。
13	特記仕様書	53	(シ) 統計処理	「a 確定した事案を4 種類（火災・救急・救助・その他）に分類し、事案件数として件数管理できること。管理方法は別途協議とする。」とありますが、55頁「b統計データ出力機能」に指定のあるCSVでの出力でデータの管理を行われるものと理解しています。本項については、CSVを元に、EXCELやACCESSなど、データの集計、加工ができる環境を用意することを指していると理解しましたが、相違ないでしょうか。 また、想定する帳票があればの種類や数をご教示ください。	お見込みの通りです。なお、帳票については、受託業者と別途協議します。
14	特記仕様書	55	a データメンテナンス機能	「(g) 各市の実情に合わせ住民基本台帳データを反映できること。」とあります。各市ごとの連携インターフェイスが示されていないことから、各市から本システムの受注者が開示する連携フォーマットに合わせたデータが提供されと考えておりますが相違ないでしょうか。 相違がある場合、各市ごとの連携インタフェースの開示をお願いします。	各市ごとの受け渡し方法（連携方法）を踏まえ、連携インタフェースを受託業者へ開示します。各市ごとの連携インタフェースは受託業者へ開示します。

質 問 回 答 書

工事名：築第54号 愛媛県予備消防指令センター整備工事

番号	資料名 (仕様書・実施説明書)	ページ	項番名・仕様本文内容	質問内容	回答
15	特記仕様書	55	b 統計データ出力機能	[自動出動指定装置で生成される情報を、期間指定により統計データ（CSV 形式）として出力できること。なお、対象データは以下のとおりとする。 (a) 切断統計 (b) 転送統計 (c) 救急事案 (d) 災害事案（火災事案、救助事案）] とあります。これは、データの出力のみが対象と想定していますが、相違ないでしょうか。個別の指令統計帳票などは、このデータを元に職員様で集計されると想定しています。	お見込みの通りです。
16	特記仕様書	81	(2) 支援情報表示盤 ア 機能 (イ) d (d)	「警報注意報の発令区分が15を超える場合には、自動的に表示切替えが行えること。」とあります。発令区分が15を超える場合を具体的な例としてご教示ください。	特記仕様書の通りとします。詳細については、協議により決定します。
17	特記仕様書	65	(ケ) 使用地図等 a 住宅地図：新居浜市、西条市、四国中央市 ((株)ゼンリン製 Z m a p - T O W N I I 相当) b 道路地図：全国 ((株)ゼンリン製 Z m a p - A R E A I I 相当) c 新居浜市、西条市、四国中央市の建物入り口データが確認できること。 d 国土地理院 2 万 5 千分の 1 地形図（愛媛県） e 経路ネットワークデータ：新居浜市、西条市、四国中央市	調達仕様書に山岳地図は含まれておりません。必要ないでしょうか。山岳地図はマップル様の山岳地図が一般的ですが採用される場合、地図の動作環境を考慮し広域地図もマップル様の広域地図を推奨します。	お見込みの通り、山岳地図は含みません。 特記仕様書に記載しています地図機能を満足するものであれば、地図提供事業者は問いません。