

質問事項に対する回答書

工事名： 築第 54 号 愛媛東予東部消防指令センター整備工事

No.		質 問 事 項	回 答
1	図番Ⅱ-(新)E-01 図面名称 消防救急デジタル無線 新居浜市消防黒島海浜公園基地局 敷地立面図・平面図(撤去・仮設)	新居浜市消防黒島海浜公園基地局の設計図に記載されております仮設用ユニットハウスについて、設計図中には記載されておりますが、設計書内では該当する項目がございません。当該費用について、設計書のどの項目に含めればよろしいでしょうか。	図中ユニットハウスは材料保管場の営繕に要するものと考えて共通仮設費内営繕費に含まれます。
2	図番Ⅱ-(新)F-01 図面名称 消防救急デジタル無線 新居浜市消防別子山基地局 敷地立面図・平面図(撤去・仮設)	新居浜市消防別子山基地局の設計図に記載されております仮設用ユニットハウスについて、設計図中には記載されておりますが、設計書内では該当する項目がございません。当該費用について、設計書のどの項目に含めればよろしいでしょうか。	図中ユニットハウスは材料保管場の営繕に要するものと考えて共通仮設費内営繕費に含まれます。
3	設計書 明細書 Ⅱ 撤去 第 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169 号	共用器は卓上無線設備と共有品のため卓上無線撤去の労務に含むことでよろしいでしょうか。	お見込みの通りご計上ください。
4	設計書 明細書 Ⅱ 撤去 第 153, 161, 169 号	リモート保守端末(親機・子機ともに)撤去機器はございませんので労務は対象外でよろしいでしょうか、	お見込みの通り対象外です。

5	設計書 明細書 Ⅱ 材料 全般	無線局の同軸ケーブル端末処理用の同軸接栓の明記がありません。同軸ケーブル費に加算もしくは項目追加してよろしいでしょうか。	加算の上、同軸ケーブル費をご計上ください。
6	特記仕様書 各簡易無線(固定、車載、携帯)	1W/5W の表記ですが、5W を納入することで問題ないでしょうか。	お見込みの通りです。
7	特記仕様書 196P 3-2-5	遠隔制御器(トンネル用)について、詳細仕様については別途協議と記載がありますが、協議の時期と内容についてご教授いただけますでしょうか。	打合せ時期は各機器仕様打合せ時とします。 協議内容は機器更新の仕様を予定しております。
8	特記仕様書 131P 及び 132P 2-2-17-(3)-ア (カ)データメンテナンス機能 (ク)デジタル無線操作機能	車両運用端末装置(Ⅱ型)に記載がありますが、車両運用端末装置(Ⅲ型)に同機能の記載がありません。システム運用上、Ⅲ型端末がメインと考えますが同機能は必要でしょうか。	必要な機能です。